

Минимизация рисков на производстве

Следование рекомендациям завода-изготовителя по техническому обслуживанию клапанов обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования.

## Рекомендации по техническому обслуживанию клапанов Jamesbury для блоков КЦА

Компоненты	Элементы	Рекомендуемое техническое обслуживание 3 года / 750 000 циклов	Рекомендуемое техническое обслуживание 6 лет / 1 500 000 циклов
Клапан	Диск	Проверить	Проверить
	Ось	Проверить	Проверить
	Комплект запасных частей для высокоциклических клапанов (подшипники, седло и уплотнения)	Заменить	Заменить
	Комплект заземления	Заменить	Заменить
	Соединительные болты No-play	Заменить	Заменить
Привод	Ручной дублер	Проверить	Заменить
	Комплект запасных частей для высокоциклических приводов	Заменить	Заменить
	Пружина в сборе	Проверить	Заменить после 4 500 000 циклов
Позиционер	Устройство	Калибровка	Калибровка, заменить после 4 500 000 циклов
	Золотниковый клапан	Заменить	Заменить
	Катушка управления	Действия не требуются	Проверить
	Система обратной связи (линейные клапаны)	Заменить	Заменить
Концевой выключатель	Устройство	Проверить	Проверить
Электромагнитный клапан	Устройство	Проверить	Заменить
Бустер / Клапан быстрого сброса	Устройство	Проверить	Заменить
Воздушный фильтр	Устройство	Заменить	Заменить

Износ устройств:

Подшипники и уплотнительные элементы



Плечо рычага, подшипники и уплотнительные элементы



Компоненты позиционера



Компоненты КИП



Оперативные преимущества:



Улучшенная эксплуатационная готовность установки



Оптимизированная производительность



Гарантированное качество



Повышенный уровень безопасности